

647/1

Hofffläche
Asphalt
A = 897m²
A_u = 807m²
ψ = 0,90

Dachfläche
Ziegel
A = 460m²
A_u = 414m²
ψ = 0,90

Freisitz
Pflaster
A = 29 m²
A_u = 22 m²
ψ = 0,75

647/2



Dachfläche



Asphaltfläche



Grünfläche




RW-Kanal



SW-Kanal



KKA gereinigtes Abwasser



Grundstücksgrenze

LEGENDE

Teichmönch
50 x 60cm
mit Lochbohrung als
Drosselöffnung Ø = 50mm
Drosselmenge = 3,7l/s

Revisionschacht
DN 1200
DIN 4034 T2
Abdeckung Kl. B
D: 476.00 m.ü.NHN
S: 474.84 m.ü.NHN

Revisionschacht
DN 600

Rückhaltebecken
offenes Erdbecken
Volumen erforderlich = 30,8m³
Einstautiefe = 0,8m

Ableitung
DN 300
zum Albaner Bach

Ableitung
Kleinkläranlage
(siehe separate Planung)

Einleitestelle RW
strömungsgünstig,
naturnah,
gegen Auskolkung gesichert
S: ca. 474.30 m.ü.NHN

Albaner Bach